

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ясненскому городскому округу,  
Светлинскому и Домбаровскому районам

(наименование органа государственного надзора)  
Оренбургская обл. г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 5, тел. (35368) 2-55-74  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 35/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №10 «КОЛОСОК» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯСНЕНСКИЙ РАЙОН (ДЕТСКИЙ САД «КОЛОСОК»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
Ясненского городского округ по пожарному надзору № 35  
от « 21 » августа 2017 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.  
« 22 » августа 2017 г. по 12 ч 00 мин. « 22 » августа 2017 г.  
проведена проверка

Дознаватель ОНД и ПР по Ясненскому городскому округу, Светлинскому и Домбаровскому районам Нескоромный Александр Викторович

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №10 «КОЛОСОК» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯСНЕНСКИЙ РАЙОН (ДЕТСКИЙ САД «КОЛОСОК»), по адресу: п. Новосельский, ул. Школьная 6

совместно с Мухомовичи С. У. (наименование объекта надзора и его адрес)

(указываются должности, фамилия, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты линии электро-снабжения помещений не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновения пожара.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4 ст. 82	01.08.18	
2	Высота эвакуационных выходов из коридоров первого и второго этажа	СП 1.13130.2009 п. 4.2.5	01.08.18	





